

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж «Звездный»
(СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звездный»)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:
196233, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 15, лит. А, корпус 2

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание, 4-5 этажей, 14945,7 кв.м.;

наличие прилегающего земельного участка: да, 19340 кв.м;

Объект культурного наследия: *нет;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Форма собственности: *государственная;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: *образование;*

Наименование предоставляемых услуг: *среднее профессиональное образование;*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *650 человек;*

Форма способа оказания услуг: *на объекте;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети;*

Категории обслуживаемых инвалидов: (учащиеся): *Адаптированных программ для инвалидов не предусмотрено. Возможно обучение инвалидов не требующих наличия специально созданных условий и адаптированных программ обучения;*

(посетители): *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), инвалиды на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушением слуха (Г), инвалиды с нарушением зрения (С), инвалиды с нарушением умственного развития (У)*

Мы, нижеподписавшиеся,
директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж «Звездный» Пантелеенко Римма Александровна с одной стороны и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Большаков Алексей Геннадьевич, действующий на основании доверенности № 22/05/01, срок действия до 10.06.2018 г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных

объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У / не соответствуют для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*;
2. Пандус стационарный наружный: *да (не соответствует К - главный вход)*;
3. Пандус стационарный внутренний: *нет*;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *да (не соответствует К - главный вход)*;
5. Наружная лестница входной зоны: *да (не соответствует О, С - главный вход и вход в общежитие)*;
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*;
7. Поручни наружные входной зоны: *нет*;
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*;
9. Дверные проемы входной зоны: *да (не соответствуют К, О, С)*;
10. Подъемные платформы наружные: *нет*;
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет (около начала пандуса установлена табличка с номером телефона)*;
13. Лифты пассажирские: *нет*;
14. Лифты грузовые: *нет*;
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*;
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (не соответствуют К, О, С)*;
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: *нет*;
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*;
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет*;
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*;
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*;
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*;
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Для инвалидов на креслах-колясках до реконструкции или капитального ремонта условно доступен только первый этаж здания.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж «Звездный»

расположенного по адресу: 196233, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 15, лит. А, корп. 2, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: частично (условно) доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п | Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У | Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта | № приказа, дата |
|----------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные меры | | | |
| 1 | Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории) | | |
| | К, О, С, Г, У | Территория огорожена. Движение по территории от пешеходных ворот со стороны Дунайского пр. к пандусу главного входа в здание осуществляется по дорожке с твердым покрытием, без перепадов высот. Пешеходные ворота открыты на все время работы организации. Асфальтовое покрытие на территории требует ремонта. | |
| 2 | Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери) | | |
| 2.1 | О, У | Внизу, около пандуса главного входа, установлена информационная табличка (на контрастном фоне) вызова сотрудника организации для оказания помощи по сопровождению до места предоставления услуги. Телефон вызова помощи: +7 (812) 727-59-22 Один из двух маршей лестницы оборудован поручнями. От верхней горизонтальной площадки пандуса до входной двери три ступени лестничного марша, не оборудованного поручнями. Входная дверь имеет завышенный порог. Для инвалидов преодолимо с сопровождением (по необходимости). До входа в общежитие колледжа ведут два лестничных марша. Один из них оборудован поручнями. Входные группы условно доступны для инвалидов | |
| 2.2 | К | Пандус входного узла главного входа имеет угол уклона 8-10%. Не оборудован поручнями. Для преодоления трех ступеней лестничного марша до входной двери приобретен инвентарный пандус, устанавливаемый сотрудниками организации. Ширина дверей входной группы ниже нормы, но достаточна для беспрепятственного прохода и проезда на кресле-коляске в здание. Преодоление порогов дверей-с помощью сопровождающих сотрудников Главный вход условно доступен для инвалидов. На входе в общежитие колледжа отсутствует пандус или другие устройства помощи. Вход недоступен для инвалидов до капитального ремонта или реконструкции. | |
| 2.3 | С | Входные группы не адаптированы для инвалидов по зрению. Условно доступны. Возможен допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаку-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда РФ № 386н от 22.06.2015 г.) | |
| 2.4 | К, О, С, Г, У | Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, а также оказания иной ситуационной помощи. | |

| | | | |
|-----|--|---|-----------------------------|
| | | <p><i>Ответственные сотрудники:</i> 81 человек, согласно списка приложения № 1 к приказу 26-о от 01.02.2018 г.</p> <p>Согласно приказу № 44-о от 05.03.2018 г. утверждена: программа инструктажа работников колледжа по вопросам доступности для инвалидов услуг и оказания необходимой помощи; Инструкция № 74 «О порядке оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН при посещении объекта»; Сотрудники колледжа ознакомлены с правилами этикета при общении с инвалидами.</p> <p>Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в «Журнале учета проведения инструктажа». Инструктаж проведен 05.03.2018 г.</p> | Приказ № 26-о от 01.02.2018 |
| 3 | Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) | | |
| 3.1 | О, У | <p>Внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют. Перемещение между этажами здания осуществляется с помощью имеющихся в здании внутренних лестниц.</p> <p>Дверные проемы на путях движения инвалидов не соответствуют нормам. Двери в коридорах двухстворчатые (при необходимости может быть открыта вторая створка). Часть дверей в здании имеет завышенные пороги.</p> <p>Передвижение в здании для инвалидов возможно с сопровождением (по необходимости)</p> | |
| 3.2 | К | <p><i>Для инвалидов на креслах-колясках до ремонта или реконструкции здания доступен только первый этаж здания.</i></p> <p>В вестибюле и коридорах первого этажа достаточно места для беспрепятственного движения и разворота на кресле-коляске, в кабинетах - места для подхода к оборудованию.</p> <p>При переходе из учебной части здания в общежитие имеются высокие пороги дверей.</p> <p>Доступно условно</p> | |
| 3.3 | С | <p>Пути движения в здании (коридоры, дверные проемы, коридоры, лестничные марши, система информации) не адаптированы для инвалидов по зрению.</p> <p>Доступно условно</p> | |
| 3.4 | К, О, С, Г, У | <p>Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.2.4</p> | Приказ № 26-о от 01.02.2018 |
| 4 | Зона: места обслуживания инвалидов | | |
| 4.1 | К, О, С, Г, У | <p>Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на первом этаже здания.</p> <p>Для посетителей колледжа на первом этаже здания предусмотрены кабинеты для встречи с представителями администрации (приемная комиссия, кабинет зам. директора по УВР).</p> <p>На первом этаже в том числе размещаются: медкабинет, столовая, гардероб, танцевальный зал.</p> <p>Доступно для инвалидов с сопровождением (по необходимости).</p> <p>В общежитии колледжа - на первом этаже только служебные жилые помещения</p> | |
| 4.2 | К, О, С, Г, У | <p>Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников организации, указанных в п.2.4</p> | Приказ № 26-о от 01.02.2018 |
| 5 | Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) | | |
| 5.1 | К, О | <p>Имеющийся служебный туалет (доступный для посетителей) на первом этаже здания не оборудован для инвалидов.</p> <p>Посещение туалета возможно с сопровождением (по необходимости).</p> <p>В здании отсутствуют туалеты, оборудованные для инвалидов.</p> | |
| 5.2 | С | <p>Туалеты не адаптированы для инвалидов по зрению.</p> <p>Доступны условно</p> | |
| 5.3 | К, О, С, Г, У | <p>Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью</p> | Приказ № 26-о |

| | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| | | ответственных за сопровождение сотрудников, указанных в п.1.2 | от 01.02.2018 |
| 6 | Информационное обеспечение на Объекте | | |
| 6.1 | К, О, С, Г, У | Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.4 | Приказ № 26-о от 01.02.2018 |
| 6.2 | К, О, С, Г, У | Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://zvezdny.spb.ru На сайте учреждения размещена: - контактная информация; - информация о путях движения от ближайшей станции метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала; - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об наличии/доступности санитарно-гигиенического помещения, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках;, - информацию о наличии парковочных мест для личного транспорта инвалидов на прилегающей территории | |
| 6.3 | К, О, С, Г, У | Назначены сотрудники, ответственные за организацию информационного наполнения официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам доступности Объекта и предоставляемых услуг. <i>Ответственные сотрудники:</i> <i>Филиппова М.А. - зам. директора по УВР</i> | Приказ № 26-о от 01.02.2018 |
| Дополнительные меры (при наличии) | | | |
| 7 | Зона: пути движения к объекту | | |
| | | От ближайшей станции метро «Звездная» пешком 16 минут (1,3 км) по выделенному пешеходному пути; или наземным общественным транспортом 3 остановки (автобус № 116, 141, 179, 186, 190, 192, 34, 64, 64А) до остановки: «Звездная улица» и далее пешком 230 м | |
| 8 | Зона: места парковки для автомобилей инвалидов | | |
| | | Парковка автотранспорта инвалидов возможна на прилегающих участках внутриквартальных проездов. (Территория не принадлежит организации) | |

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж «Звездный»



/ Пантелеенко Р.А. /

Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



/ Большаков А.Г. /